

## PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU

Selon l'arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement  
Laboratoire pilote agréé du Ministère de l'Intérieur (arrêté du 05/02/59, modifié)

**N° RA11-0200**

**Valable 5 ans à compter du 22 août 2011**

**Matériau présenté par :** GLV INTERNATIONAL (1995) Ltd  
Meshek Noiman  
MOSHAV EIN VERED  
ISRAEL

**Marque commerciale :** POLYFLEX

**Description sommaire :**

Paroi de gaine de ventilation constituée de bandes thermo-soudées avec un recouvrement nominal entre deux bandes de 11 %.

Bandes souples constituées d'un support 100 % polyester revêtu sur les deux faces d'une enduction à base de polychlorure de vinyle ignifugé.

Masse surfacique nominale du support polyester : 24 g/m<sup>2</sup>.

Masse surfacique nominale totale (sans recouvrement) : 210 g/m<sup>2</sup>.

Epaisseur nominale totale (sans recouvrement) : 250 µm.

Coloris : gris.

**Nature de l'essai :** Essai au brûleur électrique  
Essais complémentaires pour matériaux fusibles

**Classement :**

**M1**

**Durabilité du classement (Annexe 2 – Paragraphe 5) :** Non limitée a priori.  
compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essais N° RA11-0200 annexé.

Ce procès verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L 115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

Champs-sur-Marne, le 22 août 2011

Le Technicien  
Responsable de l'essai

Franck GOGUEL

Le Chef du laboratoire  
Réaction au Feu

Nicolas ROURE

Sont seules autorisées les reproductions intégrales du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble procès-verbal de classement et rapport d'essais annexé.

**CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT**

SIÈGE SOCIAL > 84 AVENUE JEAN JAURÈS | CHAMPS-SUR-MARNE | 77447 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2

TÉL. (33) 01 64 68 84 12 | FAX. (33) 01 64 68 84 79 | [www.cstb.fr](http://www.cstb.fr)

MARNE-LA-VALLÉE | PARIS | GRENOBLE | NANTES | SOPHIA-ANTIPOLIS