

**PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT
DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU**
prévu à l'article 5 de l'arrêté du 21 novembre 2002 modifié

VALIDABLE jusqu'au 17 novembre 2019

N° 18558-14/1

MATERIAU PRESENTE PAR : GLV International (1995) Ltd
PO Box 9017
Maalot Industrial Area
24952 Israel

REFERENCE COMMERCIALE : SONOMO AF182

DESCRIPTION SOMMAIRE : Conduit de ventilation assemblé comme suit :

- un conduit extérieur de 41,85µm composé de feuilles d'aluminium en face apparente d'épaisseur 7µm et de deux films polyester d'épaisseur 17µm contrecollées. (masse surfacique 73,57g/m²)
- un isolant central en laine de verre de 25mm d'épaisseur de masse volumique 18kg/m³
- un conduit intérieur, référencé FLEXMO classé M0 (PV HERAKLES N° 18552-14), constitué par deux feuilles d'aluminium et une couche de polyester assemblés par collage (masse surfacique 233,5g/m² et épaisseur 70µm).

Masse surfacique : 753g/m²
Epaisseur : environ 25mm
Coloris présenté : Laine de verre: blanche / Film: aluminium

NATURE DES ESSAIS: Essai par rayonnement (avec joint simulé) et essai de détermination du pouvoir calorifique supérieur

CLASSEMENT

M1

* Classement valable pour toute application pour laquelle le produit n'est pas soumis au marquage CE

DURABILITE DU CLASSEMENT: non limitée a priori

Compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essai annexé n°: 18558-14/1 du 20 novembre 2014
Ce procès verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques des produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L. 115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

Au Bouchet, le 20 novembre 2014

Chef du Laboratoire
"Essais au Feu"
Hélène BARBIER

Responsable de l'essai

B. MOURCELY

Ce rapport de classement annule et remplace le précédent rapport N°18558-14 du 17 novembre 2014

Nota : sont seules autorisées les reproductions intégrales et par photocopie du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble procès-verbal de classement et rapport d'essai annexé